

Machowino, dnia 08.08.2016 r.

DPS.DAG.0802-03/16

**Notatka służbowa
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej**

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 05.08.2016 r. do 08.08.2016 r. i dotyczyła sprawdzenia poprawności przestrzegania przepisów pożarowych w Pałacu - kuchnia. Powyższej czynności dokonał p. Mariusz Przybyszewski (starszy administrator) działając na podstawie upoważnienia nr 5/2016 wydanego na podstawie Zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 20.09.2012 r.

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

Budynek Pałac – pion kuchenny.

Kontrolowany:

Mariusz Przybyszewski, Artur Gładkowski.

Kontrola dotyczyła sprawdzenia poprawności przestrzegania przepisów pożarowych w budynku Pałac – pion kuchenny w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

Ustalenia kontroli

W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Sprawdzono dokumentację techniczną:

1. Z okresowej kontroli przewodów kominowych – badania ważne do czerwca 2017 roku,
2. Badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej przez samoczynne wyłączanie zasilania – badanie ważne do listopada 2016 roku,
3. Badanie wyłączników różnicowoprądowych - badanie ważne do listopada 2016 roku
4. Badanie stanu rezystancji w układzie TNS – badanie ważne do listopada 2016 roku,
5. Badanie urządzeń piorunochronowych – badanie ważne do listopada 2016 roku,
6. Okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego budynku – kolejna kontrola październik 2016 r..
7. Daty regeneracji gaśnic proszkowych i śniegowych – kolejna regeneracja marzec 2017 roku.
8. Protokół badania wydajności, przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych – kolejna kontrola grudzień 2016 roku.

Sprawdzono drogi ewakuacyjne oraz oznakowanie. Sprawdzono rozmieszczenie gaśnic i wiedzę personelu na temat wyjść ewakuacyjnych i rozmieszczenia gaśnic – brak uwag.

Na tym kontrolę zakończono. Zgodnie z § 15 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie ze względu na fakt, że kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości sporządzono notatkę służbową.

STARSZY ADMINISTRATOR
Mariusz Przybyszewski