

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

Spisany w dniu **28 września 2012 roku**.

Adres budowy DPS w Machowinie – „Biały Domek”

Nazwa zadania inwestycyjnego: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego – termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie**”

Zleceniodawca : **Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, 76-270 Ustka, Machowino 53**

Wykonawca: **BALTIC-EKO spółka z o.o.** 76-200 Słupsk, ul. Poprzeczna 2

Roboty wykonane na podstawie umowy nr 8/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku.

Odbiór robót następuje na podstawie zgłoszenia Wykonawcy z dnia 19 września 2012 roku.

Odbiór rozpoczęto w dniu 22 września 2012 roku i zakończono dnia 28 września 2012 roku.

Komisja odbioru w składzie:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) Ewa Młynarczyk | przedstawiciel Inwestora (Dyrektor DPS Machowino) |
| 2) Mariusz Przybyszewski | przedstawiciel Inwestora |
| 3) Grzegorz Lachowicz | Inspektor Nadzoru Inwestorskiego |
| 4) Cezary Waśniewski | Kierownik Budowy |
| 5) Jarosław Gutral | przedstawiciel Wykonawcy (Prezes Zarządu) |

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami budowy: projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stwierdza,

że roboty zostały rozpoczęte dnia **06 sierpnia 2012 roku**

i zakończone dnia **28 września 2012 roku**

Komisja stwierdza, że roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi na ogólną wartość **37.445,64 zł**

słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze

Specyfikację wykonanych robót termomodernizacyjnych zawarto w załączniku do niniejszego protokołu.

Jakość robót *dobro*

Stwierdzono następujące usterki: *brak*

Termin usunięcia usterek *nie dotyczy*

Stwierdzona następujące niedoróbki *brak*

Termin wykonania niedoróbek *nie dotyczy*

Okres gwarancji wynosi 5 lat licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy

Na podstawie powyższego Komisja uznała roboty za zakończone i odebrane.

1)

2)

3)

4)

5)

mgr inż. Grzegorz Lachowicz

Uprawnienia budowlane

o projektowania i kierowania robotami budowlanymi

z ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Wzrost: 170 cm, Waga: 75 kg, Data: 01.01.2004

PREZES Zarządu

mgr inż. Jarosław Góral

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKÓŁU ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

z dnia 28-09-2012

zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie
słupskim – termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”

Budynek „Biały Domek” - instalacja co oraz cwu

RODZAJ WYKONANYCH ROBÓT	JM	ILOŚĆ
modernizacja systemu grzewczego poprzez wymianę kotła węglowego na kocioł z podajnikiem retortowym na ekogroszek o mocy 12 kW, wymianę 10 szt. grzejników żeliwnych na stalowe z głowicami termostatycznymi oraz rur stalowych na rury z PCV fi 16*2-26*3 w ilości 78,19 m z izolacją termiczną oraz na rury stalowe fi 21,3-33,7 w ilości 27,14 m z izolacją termiczną	kpl	1
modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę zasobnika cwu o poj 200l wg standardów niskoenergetycznych	kpl	1

1)

2)

3)

4)

5)

mgr inż. Grzegorz Lachowicz
Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie instalacji sanitarnych i konstrukcyjno-budowlanych