

Machowino, dnia 30.08.2019 r.

DPS.DAG.0802-01/19

**Notatka służbowa  
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej**

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 26.08.2019 r. do 30.08.2019 r. i dotyczyła sprawdzenia znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku Pałac. Powyższej czynności dokonał p. Mariusz Przybyszewski (starszy administrator) oraz p. Dorota Lachowicz (specjalista) działając na podstawie upoważnienia nr 2/2019 wydanego na podstawie Zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 20.09.2012 r.

**Nazwa podmiotu kontrolowanego:**

Budynek mieszkalny „PAŁAC”.

**Kontrolowany:**

Wszyscy pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrola dotyczyła sprawdzenia znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku Pałac w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

**Ustalenia kontroli**


W toku czynności kontrolnych nie stwierdzone żadnych nieprawidłowości.  
Sprawdzono:

1. Znajomość procedury postępowania na wypadek powstania pożaru,
2. Znajomość rozmieszczenia gaśnic i hydrantów,
3. Wiedzę personelu na temat wyjść ewakuacyjnych
4. Drożność dróg ewakuacyjne oraz oznakowanie.

Przeprowadzono ćwiczenia w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku Pałac. Ćwiczenia przeprowadzone zostały 2-krotnie w dniach 26-08-2019, 30-08-2019. Ćwiczenia ewakuacyjne przebiegły bez zakłóceń, personel wiedział jak postępować na wypadek powstania pożaru i sprawnie przeprowadził ewakuację mieszkańców Pałacu.

Na tym kontrolę zakończono. Zgodnie z § 15 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie ze względu na fakt, że kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości sporządzono notatkę służbową.

SPECJALISTA  
  
mgr Dorota Lachowicz

STARSZY ADMINISTRATOR  
  
Mariusz Przybyszewski